

Mottatt innspill vedr oppstart av privat reguleringsplan Haugane - plan - ID 4623202201

Nr	Fra	Kommentar	Vår anmerkning
1	Vestland Fylkeskommune Infrastruktur og Veg	Sprenging over tunnell vil ikke påvirke Tunnellen som har 100 m overdekning	Tatt til følge
		Det kan ikke bores etter grunnvarme og/eller grunnvatn rett over tunnelen. Det må taes inn sikring- sone med detaljer på dette i reguleringsplanen	Vi har ført opp i regulerings- rettledningen at det ikke kan bores etter grunnvarme eller vann i hele områdeplanen
2	Statens vegvesen	Ønsker ROS Analyse over trafiksikkerhet	Vi mener at det er satt fokus på trafiksikkerhet i planen etter Statens vegvesen sitt krav Det er også 30 sone i området. Da er myke trafikanter ivaretatt.